



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 27/8/2021

Δ/ση: Λεωφ. Γ. Γεννηματά, 19018, Μαρούλα
Πληροφορίες: Ευαγγελία Κανάκη
Τηλ. 2132028602, fax 2132028648
Email: ekanaki@thriassio-hosp.gr

ΘΕΜΑ << Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εργασία αντικατάστασης λήψεων O₂ ,αέρα, κενού και τη προμήθεια-εγκατάσταση δύο εκτονωτών Β' σταδίου οξυγόνου.>>

Αναγράφονται παρακάτω οι εξής τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά την αντικατάσταση εκτονωτών Β' σταδίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

1. Το συγκρότημα μειωτών πίεσης να περιλαμβάνει διπλό μειωτήρα O₂ παροχής τουλάχιστον 2x25 m³/h .
2. Μηχανισμός εφεδρικής λήψης αέρα στη χαμηλή πίεση.
3. Βάνες εισαγωγής-εξαγωγής.
4. Φωτοσήμανση Ethernet & alarm υψηλής και χαμηλής πίεσης στην έξοδο.
5. Μανόμετρα στην εισαγωγή και εξαγωγή.

Επισημαίνεται ότι όλα τα εξαρτήματα περικλείονται σε μεταλλικό ερμάριο.

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.